SELBSTCHECK · TRINKWASSERHYGIENE

Bestimmungsgemäßer Betrieb

AQVIOR

Vier Fragen aus der Definition der VDI 6023. Gemeinsam mit Haustechnik und Hygiene durchgehen.

HAUS

Haus / Bereich _____ Datum _____

Haustechnik _____ Hygiene _____

VIER FRAGEN

1. Kommt an jeder Entnahmestelle regelmäßig frisches Wasser an, auch an Duschen, die niemand nutzt?

☐ ja ☐ nein

Wo nicht, und was tun wir? _____

2. Wird regelmäßig geprüft, ob die Anlage funktioniert?

☐ ja ☐ nein

Wo nicht, und was tun wir? _____

3. Wird Instandhaltung erledigt, wenn sie fällig ist?

☐ ja ☐ nein

Wo nicht, und was tun wir? _____

4. Passt die tatsächliche Nutzung noch zur Planung?

☐ ja ☐ nein

Wo nicht, und was tun wir? _____